

Betriebsmittel 运营资源	Prüfrist (Höchstwerte) 测试期 (最大值)	Einsatzgebiet, Kommentare 应用领域, 注释		Prüfer 测试人
dazu zählen folgende ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (soweit benutzt) 这包括以下便携式电气 设备 (如果使用)	Richtwert allgemein 6 Monate 基准一般为 6个月	Bei Prüfungen mit Fehlerquote <2% Prüfristverlängerung möglich	在测试中可能含 错误率<2% 的延长测试期	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person 电工或受过电气工程培 训的人员 →unter Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte →使用合适的测量和测 试设备
Geräte und Maschinen 设备和机器	1Jahr	Fertigungsstätten	生产制造场所	
		Werkstätten	工厂 车间 工作室	
		ähnliche Bedingungen	类似情况	
Verlängerungs- und Ger äteanschlussleitungen mit Steckvorrichtungen 带连接器的延长电缆和 设备连接电缆	2Jahre	Büro	办公室	
		ähnliche Bedingungen	类似情况	
Anschlussleitungen mit Stecker 用插头连接电缆	Baustellen		施工场地	
	Bei hoher Beanspruchung wöchentlich 大量频繁使用 每周	z.B. Schleifen von Metallen(Aluminium, Magnesium,gefettete Bleche),Verwendung in Bereichen mit leitfähigen Stäuben	例如, 研磨金属 (铝、镁 、涂有油脂的金属板) , 用于有导电灰尘的区域	
	Bei hoher Beanspruchung 3 Monate 大量频繁使用 3个月	z.B. Nassschleifen von nicht leitfähigen Materialien,Kembohren, Stahlbau,Tunnel- und Stollenbau	例如, 非导电材料的湿法 研磨、岩心钻孔、钢结构 、隧道和隧道施工	
	Bei normaler Beanspruchung 6 Monate 正常使用 6个月	z.B. Hochbau,allgemeiner Tiefbau	例如, 结构工程、一般土 木工程	
bewegliche Leitungen mit Stecker oder Festanschluss 带插头或固定连体移动 线路	Bei normaler Beanspruchung 6 Monate 正常使用 6个月	Elektroinstallation,Sanitär- und Heizungsbau,Holzbau	电气安装、卫生设施和供 暖建设、木材建筑	